

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России

(наименование территориального органа МЧС России)

по Республике Башкортостан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. 8 Марта, д. 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Мелеuzовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,

РБ г. Мелеуз, ул. Правды д. 15

тел. 8(34764)33497; 31261, e-mail: ogpn-meleuz@mail.ru

**Предписание № 125 / 1 / 125**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению Гимназия №3

муниципального района Мелеузовский район Республике Башкортостан,

Директору муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Гимназия №3

муниципального района Мелеузовский район Республике Башкортостан Сычкову Владимиру

Павловичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору майора внутренней службы Гайсина Раиля Раяновича № 130 от 02.08.2019 г.

в период с 10 часов 00 минут 08 августа 2019 г. по 12 часов 00 минут 08 августа 2019 г. продолжительность 120 минут;

в период с 10 часов 00 минут 04 сентября 2019 года по 12 часов 00 минут 04 сентября 2019 г. продолжительность – 120 минут;

в период с 14 часов 00 минут 05 сентября 2019 года по 15 часов 00 минут 05 сентября 2019 г. продолжительность – 60 минут;

государственными инспекторами Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов по пожарному надзору Султановым Русланом Ришатовичем и Сучковым Максимом Игоревичем проведена проверка в отношении здания муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район Республике Башкортостан расположенного по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Октябрьская, д. 5А

(должности, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОБУ Гимназия №3 Сычковым Владимиром Павловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации с 1-го этажа около медицинского кабинета непосредственно наружу ширина проступи лестницы составляет 19 см, высота 23 см. 25 22	СНиП 21-01-97* п. 6.30*	01.08.2020г	

6.	Отделка фасада здания на путях эвакуации выполнена материалами с неизвестными показателями по пожарной опасности (белые пластиковые панели).	Правила противопожарного режима в РФ п.33; СНиП 21-01-97* п.6.25*	01.08.2020г	
11.	Двери ведущая из лестничной клетки на кровлю выполнены не противопожарной (двери подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности).	СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14, табл. № 2, ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.4 ст. 145, п. 13 ч.7 ст. 146.	01.08.2020г	
13.	Ширина 1-го эвакуационного выхода в свету из малого спортивного зала менее 0,8 м и фактически составляет 0,57 м.	СНиП 21-01-97* п.6.25	01.08.2020г	
14.	Ширина 2-го эвакуационного выхода в свету из малого спортивного зала в менее 0,8 м и фактически составляет 0,78 м.	СНиП 21-01-97* п.6.25	01.08.2020г	
19.	Допущено размещение радиатора, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от площадки лестницы на 1 этаже.	СНиП 21-01-97* п.6.32*	01.08.2020г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Мелеузовского,  
Кугарчинского и Зиянчуринского районов по пожарному  
надзору лейтенант внутренней службы  
Р.Р. Султанов

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора  
по пожарному надзору)

  
(подпись)

" 05 " сентября 20 19 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):  
Директор МОБУ Гимназия №3 мр МР Сычков Владимир  
Павлович

(должность, фамилия, имя отчество)

  
(подпись)

" 05 " сентября 20 19 г.